



17292

(учетный номер бланка)



СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ
«ОТКРЫТЫЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПОЖАРНЫЙ СТАНДАРТ»
регистрационный № РОСС RU.32069.04ОПС0

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ РОСС RU.04ОПС0.С.ОС1.08184

(номер сертификата соответствия)

ЗАЯВИТЕЛЬ

(наименование и
местонахождение
заявителя)

Общество с ограниченной ответственностью «Геркулес-Сибирь».
Место нахождения и место осуществления деятельности: Россия, 630025, Новосибирская область, город Новосибирск, улица Электровозная, дом 1. ОГРН 1025403649094. Телефон: +73833383132. E-mail: office@gerkules.ru.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

(наименование и
местонахождение
изготовителя продукции)

Общество с ограниченной ответственностью «Геркулес-Сибирь».
Место нахождения и место осуществления деятельности по изготовлению продукции: Россия, 630025, Новосибирская область, город Новосибирск, улица Электровозная, дом 1. ОГРН 1025403649094.

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

(наименование и местонахождение органа
по сертификации, выдавшего сертификат
соответствия)

Орган по сертификации продукции «Открытый Сертификат».
Место нахождения: Россия, 117042, Москва, Чечёрский проезд, дом 24, помещение 1. Телефон: +74997098938. E-mail: oc_onps@ocert.ru
Аттестат рег. № ОНПС RU.04ОПС0.ОС1.

ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ

(информация о сертифицированной продукции,
позволяющая провести идентификацию)

Штукатурки гипсовые: Штукатурка гипсовая для машинного нанесения Геркулес GP-81, Штукатурка гипсовая для машинного нанесения М-Старт GP-41, Штукатурка гипсовая Старт GP-61, Штукатурка гипсовая РОТГЕР GP-71, Штукатурка GP-141 PRO, Штукатурка гипсовая Сибирский Мастер, Штукатурка гипсовая АХТОН, выпускаемые по ТУ 5745-008-49720964-2005.
Серийный выпуск

код ОКПД 2

23.64.10.110

код ТН ВЭД

3214 90 000 9

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

(наименование национальных стандартов, стандартов
организаций, сводов правил, условий договоров, на
соответствие требованиям которых проводилась
сертификация)

ГОСТ 302444-94 Материалы строительные, Методы испытаний на горючесть, раздел 6, метод 1. Материал относится к негорючим материалам (НГ).

ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ (ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ

Протокол испытаний № ПБ19260.050325 от 05.03.2025 года, выданный Испытательной лабораторией «ОНИКС» (аттестат аккредитации № ОНПС RU.04ОПС0.ИЛ02); Акт анализа состояния производства от 18.12.2024 года.

ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ

(документы, представленные заявителем в орган по сертификации
в качестве доказательств соответствия продукции)

ТУ 5745-008-49720964-2005.

СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ С 05.03.2025 ПО 04.03.2030




Руководитель
(заместитель руководителя
органа по сертификации)
(подпись, инициалы, фамилия)


подпись

С.Н. Салагин
инициалы, фамилия

Эксперт (эксперты)
(подпись, инициалы, фамилия)


подпись

С.В. Булавин
инициалы, фамилия